

Löschaufbau Variante I (für Stufe I)

Gruppenführer	Gruppe zur Leistungsprüfung antreten
	Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Kirchroth zur LP angetreten
	-Zusatzaufgaben-
	Brand eines Nebengebäudes, keine Menschen und Tiere in Gefahr, Wasserentnahmestelle der Oberflurhydrant, Lage des Verteilers auf den markierten Punkt. Schlauchtrupp zum Absichern der Einsatzstelle mit Warndreiecken und Warnleuchten je 30 m vor dem Löschfahrzeug und dem Oberflurhydrant. Zum Einsatz fertig
Angriffstrupp	Zum Einsatz fertig
	Angriffstrupp einsatzbereit
Wassertrupp	Wasser marsch
	Wassertrupp einsatzbereit
Gruppenführer	Angriffstrupp 1. Rohr zum Umspritzen des linken Eimers zur linken markierten Linie über den Platz vor
Angriffstrupp	Angriffstrupp 1. Rohr zum Umspritzen des linken Eimers zur linken markierten Linie über die Wiese vor
	1. Rohr Wasser marsch
	Angriffstrupp Befehl ausgeführt
Gruppenführer	Wassertrupp 2. Rohr zum Umspritzen des rechten Eimers zur rechten markierten Linie über den Platz vor
Wassertrupp	Wassertrupp 2. Rohr zum Umspritzen des rechten Eimers zur rechten markierten Linie über den Platz vor
	2. Rohr Wasser marsch
	Wassertrupp Befehl ausgeführt
Schlauchtrupp	Schlauchtrupp einsatzbereit
Gruppenführer	Schlauchtrupp 3. Rohr zum Umspritzen des mittleren Eimers zur mittleren markierten Linie über den Platz vor
Schlauchtrupp	Schlauchtrupp einsatzbereit
	Schlauchtrupp 3. Rohr zum Umspritzen des mittleren Eimers zur mittleren markierten Linie über den Platz vor
Gruppenführer	Melder bedient den Verteiler
Melder	Melder bedient den Verteiler
Schlauchtrupp	3. Rohr Wasser marsch
	Schlauchtrupp Befehl ausgeführt
Gruppenführer	Angriffstrupp Rohr zurück
Angriffstrupp	1. Rohr Wasser halt
Gruppenführer	Wassertrupp Rohr zurück
Wassertrupp	2. Rohr Wasser halt
Gruppenführer	Schlauchtrupp Rohr zurück
Schlauchtrupp	3. Rohr Wasser halt
Angriffstrupp	Angriffstrupp zurück
Wassertrupp	Wassertrupp zurück
Schlauchtrupp	Schlauchtrupp zurück
Gruppenführer	Zum Abmarsch fertig
Wassertrupp	Wasser halt

Saugschlauch kuppeln

Gruppenführer	Saugschläuche kuppeln fertig
Wassertrupp	4 Saugschläuche
	Saugleitung hoch
Maschinist	Fertig
Wassertrupp	Saugleitung zu Wasser
Maschinist	Fahrzeug fahrbereit
Gruppenführer	Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Kirchroth Leistungsprüfung beendet